RÊBERA BIKARHÊNAN Û PARASTINA DOLABA AGIRGIRÊ

REFERANS: EN 671-3

A - KONTROLÊ GIŞTÎ

PEJÎRKIRIN: ✅ - ❌

- [ ] 1. Deriyê dolabê divê bi asanî vebe û bigire bêyî astengî.
- [ ] 2. Satha boya kirî divê sax be, bê rînok û bê guhartina şêwê be.
- [ ] 3. Etîketên hişyarkirinê li ser dolabê divên xwendibar û zelal bin.
- [ ] 4. Makarayê divê bi asanî di aliyên sar kirin û vekirinê de bigere.
- [ ] 5. Eksa makarayê divê karibin 270° bizivirîne.
- [ ] 6. Dolab divê bi hêz li sathê sazkirinê were girêdan.
- [ ] 7. Rêbernameya bikaranînê divê xwendibar û gihîştî be.
- [ ] 8. Vana û nozul divên vebe û bigirin bêyî astengî.
- [ ] 9. Hundirê dolabê divê bê av, bê hûr û bê tiştên derveyî be.

B - KONTROLÊ KARÛBAR Û QETANDINÊ (SIZINTI)

PEJÎRKIRIN: ✅ - ❌

- [ ] 1. Nozul veke û vana bi hêdî veke da ku xeta avê were paqijkirin.
- [ ] 2. Nozul çend caran veke û bigire da ku erênîya avê were kontrol kirin.
- [ ] 3. Gava vana vekirî ye û nozul girtî ye, testek presyonê li ser hortumê bike:
  - [ ] a) Sızintiya li vana kontrol bike.
  - [ ] b) Hortumê tevahî veke û bi çav lê bîne.
  - [ ] c) Girêdan û xalên têkildar kontrol bike.
  - [ ] d) Piştrast be ku li ser nozul, makara an girêdanên navîn sızinti nîne.

C - AMADEKIRIN PIŞTÎ BIKARHÊNAN

PEJÎRKIRIN: ✅ - ❌

- [ ] 1. Piştî bikaranînê an testê, vana bigire.
- [ ] 2. Avê mayî li hundirê hortumê tevahî derxe.
- [ ] 3. Hortumê bi baldarî û bê tûr li ser makara sar bike.
- [ ] 4. Nozul di rewşê vekirî de bihêle.
- [ ] 5. Berî ku deriyê dolabê bigire, piştrast be ku hundirê wê paqij û tevahî qiravî ye.

HEMÛ MAF PARASTÎ YE. BÊ DESTÛRA PÊŞÎN A NÛSANDÎ YA BESYANGIN®, NEKARÊ WÊ BELGE WERE ÇAP KIRIN, BELAVKIRIN AN XWEŞTIR KIRIN.

KONTROL Û PARASTINA PERIODÎK YA HORTUMAN

- Hemû hortumên ku di dolaban a BESYANGIN®de hene, divê her 5 salan carekî li bin testê presyonê were anîn.
- Di vê testê de hortum tê dagirtin bi avê heta 12 bar presyonê, û di vê demê de sızinti, guhartin an gevşandina girêdanan tê kontrol kirin.
- Heke di sathê hortumê de baloncuk, têşek an deformasyon were dîtin, hortum divê were derxistin ji bikaranînê û bi hortuma orîjînal a spare ya BESYANGIN®were guherandin.
- Testên presyonê tenê divên bi karmendan teknîkî yên destûrdar û di qada ewle de were kirin.

TOMARÊN KONTROL Û PARASTINÊ

- Hemû encamên kontrol, test û muayeneyê divên bi awayek berdewam û tomarkirî were tomar kirin.
- Ev tomar divên were parastin ji bo ku sîstema şewitandinê were şopandin û testên berê were rastandin, û têne parastin ji hêla şexs an rêveberê sedemdar ve.

Forma tomarê parastinê û muayeneyê divê vê agahiyan dihewîne:

- Dîroka kontrol û parastinê (sal û meh)
- Encama testê (derbas bû / derbas nebû an nirxa pîvazkirinê)
- Cure û dîroka girêdanê yên parçeyan ku hate guherandin an nûkirin
- Heke hewceyî test an temîrê din heye
- Dîroka muayene û testê ya pêşerojê (sal û meh)
- Hejmara etîketa hortum makarayê an nasnameya sîstemê

EWLETIYA AGIRÊ DI DEMÊ PARASTINÊ Û MUAYENEYÊ DE

Gava ku parastin tê kirin, hin beşên sîstemê dikarin were derxistin, û ev dikare ewletiya agirê demekî kêm bike.

Ji ber vê yekê, pêdivî ye ku ev rêbazên ewlehiyê were bicîh kirin:

- Tenê di hejmara têkildar de li ser çend dolaban a agirê parastin were kirin.
- Di dema parastinê de, divê amûrên şewitandina zêde (wekî tüpên portatîf, sîstemên foamê hwd.) amade bin.
- Heta parastin qediya, divê hemû karmendên deverê li ser rîska agirê ya temporer agahdar bin.
- Piştî qediya xebatê, divê hemû pergal û sîstem bi temamî were kontrol kirin û piştrast kirin ku çalak in.

HEMÛ MAF PARASTÎ YE. BÊ DESTÛRA PÊŞÎN A NÛSANDÎ YA BESYANGIN®,NEKARÊ WÊ BELGE WERE ÇAP KIRIN, BELAVKIRIN AN XWEŞTIR KIRIN.

SÎNORÊ GARANTÎYÊ

ŞERT Û MERİVAN

1. Hilberên BESYANGIN®dema ku li gorî rêbernameya bikaranînê were sazkirin û bikaranîn, û bêyî her cure desthilata neferên nedestûrdar bimînin; bi hemû parçeyan re, di bin 1 (yek) sal de di ber hemû xeletên çêkirinê an karîgerîyê de têne parastin.
2. Demjimêra garantîyê ji roja teslimê hilberê dest pê dike. Roja tê teslim kirinê wekî roja di belgeya irsaliyeyê de hatiye qeyd kirin tê qebûl kirin.
3. Garantî hemû hilber û hemû parçeyên wê di nav xwe de digire.
4. Heke di hilber an parçeyan de xeletê çêkirinê were dîtin, beşa xêrab bêpere were temîr kirin an bi nûyê were guherandin.
5. Ji bo pêvajoya garantîyê, hilber divê ji hêla kiriyarê ve were şandin ber navenda BESYANGIN®an xaleka firotanê yê destûrdar.
6. Servîsa li cîhê an desthilatên li ser cîhê ne têne pêşkêş kirin.
7. Temîr an guherandina parçeyan di demjimêra garantîyê de, demê mayî ya garantîyê nayê guhertin; lê demê temîrê di demjimêra garantîyê de tê zêdekirin.
8. Heke di demjimêra garantîyê de heman xelet du caran zêdetir an çar xeletên cûda were dîtin, hilber bêpere bi nûyê were guherandin.
9. Heke li ser hilber desthilatên neferên nedestûrdar were kirin an parçeyên neorîjînal hate bikaranîn, garantî bi temamî nayê jêbirin.
10. Heke hejmarê serî, koda çêkirinê an etîketa garantîyê were jêbirin, xwarin an şikandin, hilber ji garantîyê derdikeve.
11. Awayê guherandina parçeyên xêrab, pîvazkirina test û rêbaza temîrê bi temamî têne biryar dan ji hêla teknîsyenên BESYANGIN®ve.

REWŞÊN KU LI DERÊ GARANTÎYÊ NE

Hilber di doza garantîyê de nayê hesab kirin heke ev rewş têne dîtin:

1. Xeletên ku ji ber afêtên xwedî (zelze, şimşek, zelal, ba, hwd.) têne çêkirin.
2. Heke hilber piştî şandinê ji BESYANGIN®ve di dema guhestinê, barkirinê, hilanînê an transportê de tê xeras kirin.
3. Heke hilber di rewşên neqanûnî de were hilanîn, kom kirin an ber sazkirinê tê xeras kirin.
4. Xeletên wekî xirab bûn, pas bûn, qeleb bûn, şikestin an ketin ku ji ber xeletên di sazkirinê de têne çêkirin.
5. Xeletên ku ji ber partîkûlên ku li sîstema agirê de hene (wekî kum, çakil, partîkûlên avahiyê) têne çêkirin.
6. Bikaranîna hilberê ji bo armanca neagirê (wekî avdanê baxê, pakijîn an şûştina otobanê).
7. Heke hilber di bin presyona zêde yê li ser 12 bar de were bikaranîn.
8. Bikaranîna hilberê bi awayek ne li gorî rêbernameya bikaranînê, bi bêdikkatî an îqrarên xeserkirî.
9. Xeletên wekî ketin, birîn, şikandin ji ber têkela hortumê bi sathên tîj an zîngîn.
10. Heke hilber di cihên gewr, sar, germ, hûr an tûzî de were bikaranîn û modela xweş nayê hilbijartin berî fermanê, xeletên boya an korozîon têne hesab kirin.

HEMÛ MAF PARASTÎ YE. BÊ DESTÛRA PÊŞÎN A NÛSANDÎ YA BESYANGIN®NEKARÊ WÊ BELGE WERE ÇAP KIRIN, BELAVKIRIN AN XWEŞTIR KIRIN.