AGAHÎYÊN TEKNÎKÎ

1. DANEYÊN SÎSTEMA MAKARAYÊ HORTUMÊ

Parametre	Nirx / Rave
Presyona Karê Herî Zêde (PN)	**12 bar**
Presyona Testê	**18 bar**
Presyona Tefqînê	**32 bar**
Qûma Hortumê	DN 25 mm
Dirêjahiya Hortumê	20 m / 25 m / 30 m
Cureya Hortumê	Nîv-seretî, li gorî standarda EN 694
Girêdana Avê	DN 25 BSP bi dişê nêr an bi flanşê
Cureya Vana	Vana pirînçî ya topî, bi derbasbûna tevahî
Göbegê Makarayê	Sîstema pirînçî an paslanmaz bi du contayên qetandinê

2. AGAHÎYÊN GIŞTÎ YÊN STANDARD Û SÎSTEMÊ

Parametre	Nirx / Rave
Raveya Hilberê	Dolaba Agirgirê bi Hortuma Nîv-Seretî
Standarda Çêkirinê	EN 671-1 : 2012 — Standarda dolaban a sabît bi hortumên nîv-seretî
Belgeyên Peywendîdar	Belgeya CE ya Lihevhatinê • TSE • Raporên Testê yên Pejirandî
Standarda Hortumê	EN 694 — Hortuma Nîv-Seretî
Armanca Bikaranînê	Amûra serê destpêkê, têkiliya sabît a navbîn a avahiyê
Germahiya Karê	+5 °C / +60 °C
Açıya Zivirandina Makarayê	270° — zivirandinê azad di eksa sererast (dîk) de
Tîpa Sazkirinê	Li ser dîwarê • Li hundir (gommek) • Nîv-gommek
Malzûmaya Kaxa	Polatê DKP A-1 an paslanmaz, li gorî EN 10130
Kapa Yüzeyê	Boyaya fırînê elektrostatîk

3. NOZUL (LANS) PERFORMANSI

Parametre	Nirx / Rave
Cureya Nozulê	Jet / Sprey pozîsyonî, bi rêkistinê herî zêde ya avê
Qûma Hevberê ya Nozulê	**10 mm**
Presyon(P)	**K Katsayî**
P = 2 bar	61
P = 4 bar	85
P = 6 bar	105
K Katsayî ya Herî Kêm	42

4. DANEYÊN DÛRÎ (LI GORÎ EN 671-1 — NIRXÊN GIŞTÎ YÊN GLOBAL)

Ev nirxên di nav standarda EN 671-1 de têne diyarkirin û wekî performansa asayî têne pêşniyar kirin.
Li gorî rewşên erdnîgarî û dirêjahiya hortumê, dikare bi ±10% guhartinê nîşan bide.

◆ A. DÛRÎYA KARÊ YA LI DI PRESYONÊN TAYBET DE (0,9 × Lmax)

Presyon (bar)	Dûrîya Karê ya Jet (m)	Dûrîya Karê ya Sprey (m)
2 bar	6 – 10 m	3 – 4 m
6 bar	10 – 14 m	6 – 7 m
12 bar	14 – 25 m	8 – 9 m

www.besyangin.com
HEMÛ MAF PARASTÎ YE. BÊ DESTÛRA PÊŞÎN A NÛSANDÎ YA BESYANGIN®, NEKARÊ WÊ BELGE WERE ÇAP KIRIN, BELAVKIRIN AN XWEŞTIR KIRIN.