BESYANGIN

YANGIN DOLABI KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

Referans : EN 671-3

A - GENEL KONTROL

Onay : ✅ - ❌

1. Dolap kapağı rahat açılıp kapanmalıdır. ☐
2. Boya yüzeyi sağlam, pas ve deformasyondan arındırılmış olmalıdır. ☐
3. Üzerindeki uyarı etiketleri okunaklı ve görünür olmalıdır. ☐
4. Makara, hortumu sarma ve boşaltma yönlerinde sorunsuz dönmelidir. ☐
5. Makara ekseni 270° dönme kabiliyetinde olmalıdır. ☐
6. Dolap montaj yüzeyine sağlam şekilde sabitlenmiş olmalıdır. ☐
7. Kullanım talimatı okunabilir durumda olmalıdır. ☐
8. Vana ve nozül sıkışmadan açılıp kapanmalıdır. ☐
9. Dolap içinde su sızıntısı, nem veya yabancı madde bulunmamalıdır. ☐

B. FONKSİYON VE SIZINTI KONTROLÜ

Onay : ✅ - ❌

1. Nozulu açıp vanayı yavaşça açın, hattaki suyu temizleyin. ☐
2. Nozulu birkaç kez açıp kapatarak akışın düzgünlüğünü kontrol edin. ☐
3. Vanayı açık, nozulu kapalı konuma alarak hortum hattını basınç altında test edin:
   - a) Vanada sızıntı kontrolü yapın. ☐
   - b) Hortumu tamamen açarak uçtan uca gözle kontrol edin. ☐
   - c) Rakor ve bağlantı noktalarını inceleyin. ☐
   - d) Nozul, makara ve ara bağlantılarda su sızıntısı olmadığından emin olun. ☐

C. KULLANIM SONRASI HAZIRLIK

Onay : ✅ - ❌

1. Kullanım veya test sonrası vanayı kapatın. ☐
2. Hortumun içindeki suyu tamamen boşaltın. ☐
3. Hortumu kırmadan düzgün şekilde makaraya sarın. ☐
4. Nozulu açık konumda bırakın. ☐
5. Dolap kapağını kapatmadan önce içini kuru ve temiz bırakın. ☐

Tüm hakları saklıdır. BESYANGIN tarafından onay alınmadıkça, çoğaltılması veya üçüncü bir şahsa herhangi bir şekilde verilmesine müsade yoktur.

HORTUMLARIN PERİYODİK MUAYENE VE BAKIMI

- BESYANGIN yangın dolaplarında bulunan tüm hortumlar, her 5 yılda bir basınç testine tabi tutulmalıdır.
- Bu testte hortumlar 12 bar test basıncına kadar suyla doldurulur ve sızdırmazlık, deformasyon veya bağlantı gevşemesi olup olmadığı kontrol edilir.
- Hortum yüzeyinde baloncuk, çatlama veya deformasyon tespit edilirse hortum kullanımdan kaldırılmalı ve orijinal BESYANGIN yedek hortum ile değiştirilmelidir.
- Basınç testleri yalnızca yetkili teknik personel tarafından, güvenli bir alanda yapılmalıdır.

MUAYENE VE BAKIM KAYITLARI

- Yapılan tüm muayene, kontrol ve testlerin sonuçları kalıcı şekilde kayıt altına alınmalıdır.
- Kayıtlar, sistemin izlenebilirliğini sağlamak ve geçmiş testlerin doğrulanabilmesi için sorumlu kişi veya kurum tarafından tutulmalıdır.

Bakım ve muayene kayıt formu aşağıdaki bilgileri içermelidir:

- Muayene ve bakım tarihi (yıl ve ay)
- Yapılan testin sonucu (geçti / kaldı veya ölçüm değeri)
- Değiştirilen veya yenilenen parçaların türü ve montaj tarihi
- İlave test veya onarım gereksinimi olup olmadığı
- Planlanan bir sonraki muayene ve test tarihi (yıl ve ay)
- Her bir hortum makarası ve sistemin etiket numarası veya kimlik bilgisi

MUAYENE VE BAKIM SÜRESİNCE YANGIN GÜVENLİĞİ

Bakım işlemleri sırasında sistemin bir kısmı devre dışı kalacağından, yangın güvenliği geçici olarak azalabilir.

Bu süreçte aşağıdaki önlemlerin alınması zorunludur:

- Aynı anda yalnızca sınırlı sayıda yangın dolabında bakım yapılmalıdır.
- Bakım süresince, olası yangın tehlikesine karşı yedek söndürme ekipmanları (taşınabilir tüpler, köpük sistemleri vb.) hazır bulundurulmalıdır.
- Bakım tamamlanana kadar ilgili alanların yangın riski altında olduğu personele bildirilmelidir.
- İşlem bitiminde, tüm sistemlerin aktif ve çalışır durumda olduğundan emin olunmalıdır.

Tüm hakları saklıdır. BESYANGIN tarafından onay alınmadıkça, çoğaltılması veya üçüncü bir şahsa herhangi bir şekilde verilmesine müsade yoktur.

GARANTİ KAPSAMI

ŞARTLAR VE KOŞULLAR

1. BESYANGIN® ürünleri, kullanım kılavuzuna uygun şekilde monte edilip kullanılması ve herhangi bir yetkisiz müdahaleye maruz kalmaması şartıyla; tüm parçaları dahil olmak üzere, imalat ve işçilik hatalarına karşı 1 (bir) yıl süreyle garanti kapsamındadır.
2. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar. Teslim tarihi, sevk irsaliyesinde yer alan tarih olarak kabul edilir.
3. Garanti, ürünün tamamını ve tüm bileşenlerini kapsar.
4. Ürün veya parçalarında imalat kaynaklı bir kusur tespit edilmesi durumunda, arızalı kısım ücretsiz olarak onarılır veya yenisiyle değiştirilir.
5. Garanti kapsamında yapılacak işlemler için ürün, alıcı tarafından BESYANGIN® merkezine veya yetkilendirilen satış noktasına gönderilmelidir.
6. Yerinde servis veya müdahale hizmeti sunulmamaktadır.
7. Garanti süresi içinde yapılan tamir veya değişim işlemleri, ürünün kalan garanti süresini etkilemez ancak tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
8. Ürünün garanti süresi boyunca aynı arızanın iki defadan fazla veya farklı dört arızanın meydana gelmesi durumunda; ürün, bedelsiz olarak yenisiyle değiştirilir.
9. Ürüne yetkisiz kişiler tarafından yapılan müdahaleler veya orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması, garanti kapsamını tamamen geçersiz kılar.
10. Ürünün üzerindeki seri numarasının, üretim kodunun veya garanti etiketinin silinmesi, kazınması ya da tahrip edilmesi durumunda, ürün garanti dışı kalır.
11. Arızalı ürün veya parçanın değişiminde kullanılacak yöntem, test ve onarım şekli, tamamen BESYANGIN® teknik değerlendirmesine bağlıdır.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ DURUMLAR

Aşağıda belirtilen hallerde ürün, garanti kapsamı dışında değerlendirilir:

1. Doğal afetler (deprem, yıldırım, sel, fırtına vb.) sonucu meydana gelen arızalar.
2. Ürünün BESYANGIN®'dan sevk edildikten sonra taşıma, yükleme, depolama veya nakliye sırasında zarar görmesi.
3. Ürünün uygun olmayan koşullarda depolanması, istiflenmesi veya montaj öncesi hasar görmesi.
4. Montaj sırasında yapılan hatalı işlemler sonucu oluşan çizilme, paslanma, boya kabarması, kırılma, düşme veya deformasyon.
5. Yangın tesisatında bulunan kum, çakıl, inşaat artığı gibi partiküllerin sisteme girmesi nedeniyle oluşan arızalar.
6. Ürünün yangın söndürme amacı dışında bahçe sulama, araç yıkama, temizlik gibi amaçlarla kullanılması.
7. Ürünün belirtilen maksimum çalışma basıncının (12 bar) üzerinde basınca maruz kalması.
8. Kullanım kılavuzunda belirtilen kurallara aykırı kullanım, dikkatsizlik veya kasıtlı hasar.
9. Hortumların keskin yüzeylerle temas etmesi sonucu oluşan kesik, yırtık veya ezilmeler.
10. Ürünün aşırı sıcak, soğuk, nemli veya tuzlu ortamlarda kullanılacağı durumlarda, sipariş öncesi uygun modelin seçilmemesi nedeniyle oluşan boya veya korozyon sorunları.

Tüm hakları saklıdır. BESYANGIN tarafından onay alınmadıkça, çoğaltılması veya üçüncü bir şahsa herhangi bir şekilde verilmesine müsade yoktur.